

АКТ № 1 от 30.08.2023

периодической проверки готовности к эксплуатации
проверки функционирования узла коммерческого
учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя



- 1) Причина составления акта проверка перед отопительным сезоном 2023-2024 гг.
- 2) Документы потребителем предоставлены / не предоставлены в полном / не в полном объеме
- 3) Комиссией осуществлена проверка узла учета потребителя : ТСЖ "Кругозор"
№ договора: _____ Адрес: Днепровский 124/5
- 4) Дата следующей проверки : не позднее начала отопительного периода 2024-2025
- 5) Узел считается пригодным / не пригодным к эксплуатации и пломбируется в следующем составе оборудования:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы		Сведения о поверке
ВКТ-7	247516	Qo= 2318,111 Гкал	Щит КИП	02190023	Дата следующей поверки 20.01.2025
		M1= 174981,14 т			
		M2= 172454,91 т			
		ВНР= 22295 ч			
расходомер					
РС65	256330	-----	Подающий тр-д	02190036	16.01.2026
РС65	256341	-----	Обратный тр-д	02190041	18.01.2026
Термопреобразователь сопротивления					
ТЭМ-100	22192	-----	Подающий тр-д	02190025	03.10.2025
ТЭМ-100	22193	-----	Обратный тр-д	02190243	03.10.2025
Преобразователь давления					
СДВ	A783023	-----	Подающий тр-д	20168724	01.02.2027
СДВ	A783024	-----	Обратный тр-д	20168707	01.02.2027

Представитель котельной ФГАОУ ВО ЮФУ, Днепровский, 116:

нач. котельной Шенни С.А. Шенни
(должность, Ф.И.О.; номер телефона) (подпись)

Представитель потребителя:

Захаров А.И.
(должность, Ф.И.О.; номер телефона) (подпись)